

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области**
620014, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-33

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**
620142, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 oitp-undso@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области**
620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 362-42-52 tonde-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

« 15 » февраля 20 19 г.

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____

Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору капитаном внутренней службы Панфиловым Ильей Алексеевичем

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «15» февраля 2019 года проведено обследование документов, здания учебного корпуса ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», расположенного по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 50 Б

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

при обследовании присутствовал директор ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» Глебова Наталья Борисовна.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание II степени огнестойкости, отопление центральное водяное, освещение электрическое ~ 220 в, вентиляция естественная. Горючая среда: мебель, деревянные материалы, электрооборудование. Источники возможного загорания: неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пожарная опасность строительных конструкций К0 (непожароопасные), класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф 4,1

С сотрудниками проведен противопожарный инструктаж. Разработаны и вывешены планы эвакуации людей при пожаре, знаки пожарной безопасности. Помещение укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм. Помещение защищено автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен:

Глебова Н.Б.

Глебова Н.Б.

Алексеев

(Фамилия, инициалы законного представителя

(подпись)

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя

или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их

законных представителей, а также лиц,

присутствовавших при проведении обследования)

"15" февраля 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Глебова Н.Б.

Глебова Н.Б.

Алексеев

(Фамилия, инициалы законного представителя

(подпись)

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя

организации, фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Здание учебного корпуса ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»,
соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

"15" февраля 2019 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору
капитан внутренней службы

Панфилов И. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"15" февраля 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

